
LISTA DE PIEZAS ESPECIALES DE LA VARA
DETALLE DE CRUCE DE BARRANCOS Y ARROYOS
DETALLE DE LA CAPTACION
NORTE
VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE
TUBERÍA DE 2"Ø
SECCION ZANJA
LISTA DE PIEZAS ESPECIALES DE LA CAPTACION
CANTIDADES DE OBRA
NOTAS:
- SE DEBE REHABILITAR LA ZONA DE CAPTACION: RETIRO DE MALEZA, AZOLVE, LAMA Y MATERIAL SUELTO CON INTENCION DE CAPTAR TODOS LOS ESCURRIMIENTOS POSIBLES
- SE DEBE REVISAR PERIODICAMENTE LA CAPTACION PARA QUE ESTE LIBRE DE AZOLVE Y BASURA QUE PUEDEN TAPONAR LA ENTRADA A LA LINEA DE CONDUCCION
- EN LA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN SE DEBE COLOCAR UN DESARENADOR .
- SE DEBE PROTEGER LA CAPTACION DEL ACCESO A PERSONAS AJENAS Y DE ENTRADA DE ANIMALES
- EN CRUCE DE BARRANCAS SE HARA CON TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO
Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas
Gobierno del Estado de Michoacán
LINEA DE CONDUCCION-PROYECTO
GUINCEO
PARACHO
PLANTA-LINEA DE CONDUCCION (GRAVEDAD)
MANANTIAL INCHERAN - TANQUE SUPERFICIAL
METROS
1:2000
1/1
COORDINACION GENERAL
T.U.V.E. GERMANA TENA FERNANDEZ
SUBDIRECTOR TECNICO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS HIDRAULICOS
ING. JOSE ENRIQUE VILLA R.
TOPVICTOR HUGO PITROL
FEBRERO 2019